

Nr działki	Rodzaj obciążenia	Q [m ³ /h]	L [m]	d [mm]	Opory miejscowe [m]								Z [m]	Z+L [m]	Jednostko wa strata ciśnienia [Pa/m]	Całkowita strata ciśnienia na działce [Pa]
					Kurek	Zwężka	Kolano	Trójnik								
1	2 x KGGWN, 3x taboret, 2 x kuchenka gazowa 6 x palnikowa	32	3,5	50	1	0,5	2	0,3	3	1,9	1	1	7,8	11,3	3,3	37,29
2	2 x KGGWN,	16	16	40	1	0,4	2	0,25	5	1,8	1	0,7	10,6	26,6	3,52	93,632
Σ															130,922	

Spadek ciśnienia nie przekracza dopuszczalnej wartości !!!